

PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV

podľa STN 33 2000-5-51

Zloženie komisie:

predseda: Ing. Ľubomír ŠKRÍPEK ELI
členovia: Milan HLAVATÝ, MVDr. INV
Ing. Janka SOLÁROVÁ ARCH

NÁZOV STAVBY: OBNOVA BUDOVY OB. ÚRADU S KULTÚRNYM DOMOM - SNEŽNICA

OBJEKT: REKONŠTRUKCIA OSVETLENIA

ADRESA: SNEŽNICA s.č.17 - PARCELA KN č.1

INVESTOR: Obec Snežnica, 023 32 Snežnica č.17, Žilinský kraj

STUPEŇ PD: PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

Podklady pre určenie vonkajších vplyvov:

- projekt stavebnej časti a predložené využitie jednotlivých priestorov
- STN 33 2000-5-51

Popis technológie a zariadení, vlastností médií a látok

Výmena svietidiel v kancelárskych priestoroch

Zoznam miestností a ich účel:

Objekt obsahuje nasledovné druhy priestorov:

- a) vnútorné priestory: všetky priestory mimo uvedených samostatne
- b) vnútorné priestory: WC, upratovačka
- c) vnútorné priestory: kuchyňa
- d) vonkajšie priestory: vstupy do objektu

Rozhodnutie:

Na základe predložených podkladov a na základe STN 33 2000-5-51, stanovuje komisia vonkajšie vplyvy takto:

- a) platia štandardné vonkajšie vplyvy kategórie II: AA5, AB5, AC1, AD1, AE1 AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1.
- b) platia štandardné vonkajšie vplyvy: AA5, AB5, AC1, AD1, AE1 AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1.+ umývací priestor podľa STN 33 2000-7-701
- c) platia štandardné vonkajšie vplyvy: AA5, AB5, AC1, AD2, AE1 AF3, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1.+ umývací priestor podľa STN 33 2000-7-701
- d) platia štandardné vonkajšie vplyvy kategórie V: AA7, AB7, AC1, AD2, AE1 AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ2, AR2, AS1, AT1, AU1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1.

Zdôvodnenie:

Komisia takto rozhodla na základe zistených skutočností

V Žiline dňa 13. 4. 2017
podpis predsedu komisie

Číslo protokolu: P2017_3_21

OBNOVA A STAVEBNÉ ÚPRAVY OBECNÉHO ÚRADU
ROSINA

Časť PD:

ELEKTROINŠTALÁCIA

Strana:

1

Strán:

1